

단국대학교 옥외 주차장, 대학원동 주차장, 국제관 주차장 및 체육시설
(대운동장 스탠드, 풋살구장 우측조명탑) 조도개선 공사

과 업 지 시 서

2019. 04

단 국 대 학 교

1. 과업명칭

단국대학교 옥외 주차장, 대학원동 주차장, 국제관 주차장 및 체육시설(대운동장 스탠드, 풋살구장 우측조명탑) 조도개선 공사

2. 과업목적

단국대학교 옥외, 대학원동, 국제관 주차장 및 체육시설(대운동장 스탠드, 풋살구장(우측)조명탑 LED조명 교체 조도개선 공사를 통해 교육환경개선 및 시설물관리에 만전을 기하기 위함.

가. 과업명 : 단국대학교 옥외 주차장, 대학원동 주차장, 국제관 주차장 및 체육시설(대운동장 스탠드, 풋살구장 우측조명탑) 조도개선 공사

나. 공사기간 : 2019년 05월 07 ~ 2019년 05월 26일 (20일간)

다. 소요예산 : 금61,000,000원(금육천일백만원)

4. 과업범위

가. 옥외 주차장 천정 기존 형광등기구 철거 후 LED평판등(40W) 설치작업(210등)

나. 대학원동 주차장 천정 기존 형광등기구 철거 후 LED센서등(36W) 설치작업(212등)

다. 국제관 주차장 천정 기존 형광등기구 철거 후 LED센서등(36W) 설치작업(75등)
(그룹, 개별 각도 조절되는 센서 적용)

라. 대운동장 스탠드 천정 기존 투광등 철거 후 LED투광등(40W급) 설치작업(70등)

마. 대운동장 스탠드 천정 기존 전등 회로 누전에 따른 보수작업(3회로)

바. 풋살경기장(우측) 조명탑 기존 투광등기구 철거 후 LED투광등(200W) 설치작업(7등)
(에이밍 가능 사각투광기 사용)

사. 교체공사 후 부산물(폐기물) 반출

5. 과업기간

가. 본 과업의 기간은 총 20일로 한다.

나. 설치완료 후라도 설치와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

6. 일반사항

가. 도급자는 설치과정에서 발주처의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행한다.

나. 도급자는 본 과업지시서, 설계도서, 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

- 다. 본 과업 수행과정에서 작성되는 점검내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해 책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 본 공사의 첨부 자료로 활용된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.
- 라. 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업 수행상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대하여는 도급자 책임하에 성실히 수행하여야 한다.
- 마. 모든 과업수행은 가능한 서면작성을 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등은 천연색 사진으로 필요시 제출하여야 한다.

7. 세부지침

- 가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히 공사범위 내 유아, 청소년 등 관람객의 접근을 방지하는 안전펜스설치 등 사고 예방에 철저를 기하며 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 배상 하여야 한다.
- 나. 도급자는 현장대리인을 선임 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.
- 다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 KS인증, 고효율인증, 친환경인증제품 국내산으로 물품이 입고되도록 하며 부득이 변경 시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길 시에는 공사계약을 취소하고 타 업체가 시공 하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.
- 라. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손 시 원상 복구한다.
- 마. 기타 공사 세부 상세내역은 감독자의 지시에 따른다.

8. 감독자

본 과업에서 감독자라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주자가 임명한 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

9. 현장대리인

도급자는 공사 착수전에 현장대리인을 선임함에 있어 과업에 지정한 공사를 기준으로 기술과 경험이 3년 이상인 자로 하며 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다한다.

11. 하자보수기간

본 공사 완료 후 하자보수기간은 5년으로 한다. 끝.